



**III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта в зимних условиях 2022 -2023\_г.**

№ п/п	Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию	Единицы измерения	Всего по плану подготовки к зиме	Выполнено при подготовке к зиме
1	2	3	4	5
1.	Объем работ			
2.	Ремонт кровли			
3.	Ремонт чердачных помещений, в том числе: утепление (засыпка); чердачного перекрытия; изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков			
4.	Ремонт фасадов, в том числе: ремонт и покраска; герметизация швов; ремонт водосточных труб; утепление оконных проемов; утепление дверных проемов;			
5.	Ремонт подвальных помещений, в том числе: изоляция трубопроводов; ремонт дренажных и водоотводящих устройств			
6.	Ремонт отмостков			
7.	<b>Ремонт инженерного оборудования, в том числе:</b>			
	<b>1) системы отопления:</b>			
	изоляция теплового узла			
	изоляция трубопроводов отопления			
	сборка на стояках отопления	<b>шт.</b>		
	стояков системы отопления	<b>м.</b>		
	промывка и опрессовка		<b>Промыто и опрессованно</b>	<b>Промыто и опрессованно</b>
	<b>2) системы холодного водоснабжения:</b>			
	узел ХВС			
	трубопровода холодного водоснабжения			
	сборка на стояках ХВС	<b>шт.</b>		
	стояков ХВС	<b>м.</b>		
	<b>3) системы водоотведения:</b>			
	канализационный выпуск			
	на вентильном стояке канализации	<b>м.</b>		
	стояков канализации	<b>м.</b>		
	<b>4) системы электроснабжения:</b>			
	Электрощитовая ВРУ	<b>шт.</b>		
	Помещения электрические щитки	<b>шт.</b>		
	Пользовательное освещение	<b>шт.</b>		
	Уличное освещение	<b>шт.</b>		
8.	Другие работы			

**АКТ**  
**готовности систем отопления и тепловых сетей**  
**потребителя к эксплуатации в отопительном**  
**периоде 2022 / 2023 гг.**

с. Покровка

" 04 " ноября 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации КГУП «Примтеплоэнерго»  
Теплового района «Октябрьский» инженер-инспектор ОТИ Рудковский П.Н.:

(должность, Ф.И.О.)

Представитель потребителя ООО «Рубин21» мастер Петлеван А.В.:

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Представитель абонента старший дома

(Ф.И.О.)

Произвели приемку систем отопления МКЖД с. Покровка ул. пер. Рабочий 2

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ И ОСМОТРА СЛЕДУЮЩИЕ:**

1. При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции 6.0 кгс/см<sup>2</sup>.

При этом:

- а) по истечении 15 мин. после отключения пресса стрелка упала до 0.0 кгс/см<sup>2</sup>;  
 б) удельная утечка воды на 1 м<sup>3</sup> объема не превышала 0.0 г/ч·м<sup>3</sup>.

2. При осмотре системы обнаружены следующие дефекты:

- а) по утеплению зданий Замечаний нет  
 б) по изоляции Замечаний нет  
 в) по приборам Замечаний нет  
 г) по кранам Замечаний нет

3. Состояние люков на внешних сетях потребителя \_\_\_\_\_

4. Промывка сети и системы проведена гидропневматическим способом, путем трех кратного  
наполнения и сброса до полного осветления воды, постоянно – замечаний нет, гидравлические  
испытания прессом не проведены. Система заполнена водой до 1.5 кгс/см<sup>3</sup>

Установленные настоящим актом дефекты потребитель обязан устранить к \_\_\_\_\_

При условии устранения вышеуказанных дефектов система может быть допущена к  
 подключению к тепловой сети теплоснабжающей организации.

Представитель теплоснабжающей организации КГУП «Примтеплоэнерго» тепловой район  
«Октябрьский» инженер-инспектор ОТИ Рудковский П.Н.

Представитель ООО «Рубин21» мастер Петлеван А.В.

Представитель потребителя старший дома

Дефекты устранены, система абонента заполнена и считается принятой с " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022г.

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_ (подпись) (Ф.И.О.)

Представитель абонента \_\_\_\_\_ (подпись) (Ф.И.О.)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022 г.

песчано-соляной смесью и химреагентами \_\_\_\_\_ 0,5 \_\_\_\_\_ (тыс. куб. м.)

инструментом и инвентарем для зимней уборки территории ЭО 2621 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ шанцевый инструмент \_\_\_\_\_

IV. Результаты проверки готовности объекта к зиме 2022-2023 г.

Комиссия в составе:

Первый заместитель главы администрации  
Октябрьского округа, председатель комиссии.

  
\_\_\_\_\_ А.В. Мисник


Заместитель начальника управления  
жизнеобеспечения Администрации  
Октябрьского района; заместитель председателя комиссии.

  
\_\_\_\_\_ Д.А. Ясянькин

Начальник теплового района  
«Октябрьский» филиала «Михайловский»  
КГУП «Примтеплоэнерго»

  
\_\_\_\_\_ С.В. Коваль

Директор МУП «Покровское»

  
\_\_\_\_\_ А.В. Лисиченко

Генеральный директор ООО «РУБИН21»

  
\_\_\_\_\_ А.Г. Казуров

Собственник МКД,  
председатель совета  
МКД \_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_ Иванова С.В.