

III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта в зимних условиях 2022 -2023 г.

№ п/п	Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию	Единицы измерения	Всего по плану подготовки к зиме	Выполнено при подготовке к зиме
1	2	3	4	5
1.	Объем работ			
2.	Ремонт кровли	п/м		
3.	Ремонт чердачных помещений, в том числе: утепление (засыпка); чердачного перекрытия; изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков	шт		
4.	Ремонт фасадов, в том числе: ремонт и покраска; герметизация швов; ремонт водосточных труб; утепление оконных проемов; утепление дверных проемов;			
5.	Ремонт подвальных помещений, в том числе: изоляция трубопроводов; ремонт дренажных и водосточных устройств			
6.	Ремонт отмостков			
7.	Ремонт инженерного оборудования, в том числе:			
	1) системы отопления:			
	изоляция теплового узла			
	изоляция трубопроводов отопления			
	сборки на стояках отопления	шт.		
	стояков системы отопления	м.		
	промывка и опрессовка		Промыто и опрессованно	Промыто и опрессованно
	2) системы холодного водоснабжения:			
	узла ХВС			
	трубопровода холодного водоснабжения			
	сборок на стояках ХВС	шт.		
	стояков ХВС	м.		
	3) системы водоотведения:			
	канализационных выпусков			
	подвального отсека канализации	м.		
	стояков канализации	м.		
	4) системы электроснабжения:			
	Электрощитовая РПУ	шт.		
	Подвальные электрические щитки	шт.		
	Подъездное освещение	шт.		
	Уличное освещение	шт.		

**Акт
Готовности систем отопления и тепловых сетей
потребителя в отопительном
периоде 2022/2023гг.**

с. Покровка«25» мая 2022г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации КГУП «Примтеплоэнерго»
теплового района «Октябрьский» инженер-инспектор ОТИ Рудковский П.Н.:

(Должность, Ф.И.О.)

представитель потребителя ООО «Покров» мастер Коренько А.Е.

(название организации, должность, Ф.И.О.)

Представитель абонента: старший дома кв №

(Ф.И.О.)

Произвели приемку системы отопления МКЖД с. Покровка ул. Пионерская, 48**Результаты испытаний и осмотра следующие:**1. При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции 6,0 кгс/см².

При этом:

а) по истечении 15 мин. после отключения прессы стрелка манометра упала до 6,0 кгс/см²б) удельная утечка воды на 1м³ объема не превышала 0 т/час. м³

2. При осмотре системы теплоснабжения обнаружены следующие дефекты:




а) по утеплению зданий Замечаний нетб) по изоляции Замечаний нетв) по приборам Замечаний нетг) по кранам Замечаний нет

3. состояние люков на внешних сетях потребителя _____

4. Промывка системы проведена гидропневматическим способом, путем трех кратного наполнения и сброса до полного осветления воды, постоянно - замечаний нет, гидравлические испытания прессом не произведены. Система заполнена водой до 2,0 кгс/см²

Установленные настоящим актом дефекты потребитель обязан устранить к _____.

При условии устранения вышеуказанных дефектов, система может быть допущена к тепловой сети теплоснабжающей организации.

Представитель КГУП «Примтеплоэнерго» инженер-инспектор ОТИ Рудковский П.Н. Представитель потребителя ООО «Покров» мастер Коренько А.Е. Представитель абонента старший дома кв. № 108 Муяженина А. А. 

Дефекты устранены, система абонента заполнена и считается принятой с «_____» _____ 2022г.

Представитель теплоснабжающей организации _____

Представитель потребителя _____

«_____» _____ 2022г.

8.	Другие работы		
----	---------------	--	--

песчано-соляной смесью и химреагентами _____ 0,5 _____ (тыс. куб. м.)
инструментом и инвентарем для зимней уборки территории ЭО 2621 _____
_____ шанцевый инструмент _____

IV. Результаты проверки готовности объекта к зиме 2022-2023 г.

- Комиссия в составе:
- Первый заместитель главы администрации Октябрьского округа, председатель комиссии. _____ А.В. Мисник
 - Заместитель начальника управления жизнеобеспечения Администрации Октябрьского района; заместитель председателя комиссии. _____ Д.А. Ясянкин
 - Начальник теплового района «Октябрьский» филиала «Михайловский» КГУП «Примтеплоэнерго» _____ С.В. Коваль
 - Директор МУП «Покровское» _____ А.В. Лисиченко
 - Генеральный директор ООО «РУБИН21» _____ А.Г. Казуров
 - Собственник МКД, председатель совета МКД _____ *Людмила Мухоморова*

