



### III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта в зимних условиях 2022 -2023 г.

№ п/п	Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию	Единицы измерения	Всего по плану подготовки к зиме	Выполнено при подготовке к зиме
1	2	3	4	5
1.	Объем работ			
2.	Ремонт брони			
3.	Ремонт чердачных помещений в том числе: утепление (засыпка) чердачного перекрытия; изоляции трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков			
4.	Ремонт фасадов, в том числе: ремонт и покраска; герметизация швов; ремонт волосточных труб; утепление оконных проемов; утепление дверных проемов.			
5.	Ремонт подвальных помещений, в том числе: изоляции трубопроводов; ремонт дренажных и водосточных устройств			
6.	Ремонт стоек			
7.	Ремонт инженерного оборудования, в том числе:			
	1) системы отопления:			
	искипная пеллоидная изоляция трубопроводов отопления			
	оборудование системы отопления	шт.		
	стояков системы отопления	м.		
	прямника и опрессовка		Промыто и опрессованно	Промыто и опрессованно
	2) системы холодного водоснабжения:			
	изол. УРС			
	трубопровода холодного водоснабжения			
	оборуд на стояках УРС	шт.		
	стояков УРС	м.		
	3) системы водоснабжения:			
	мануальная пропанка УРС/УРС			
	насосно-столовые канализации	м.		
	оборудование канализации	м.		
	4) системы электроснабжения:			
	Электростанция ВРУ	шт.	1	1
	Подстанции электрические щитки	шт.	1	1
	Подъемное освещение	шт.	1	1
	Уличное освещение	шт.		
8.	Другие работы			

**АКТ**  
**готовности систем отопления и тепловых сетей**  
**потребителя к эксплуатации в отопительном**  
**периоде 2022 / 2023 гг.**

с. Покровка

"23" августа 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации КГУП «Примтеплоэнерго»  
Теплового района «Октябрьский» контролер ОТИ Ботвиньева И.П.:

(должность, Ф.И.О.)

Представитель потребителя ООО «РУБИН21» мастер Петлеван А.Ю.

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Представитель абонента старший дома кв. №

(Ф.И.О.)

Произвели приемку систем отопления МКЖД с. Покровка ул. Северная д. № 10

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ И ОСМОТРА СЛЕДУЮЩИЕ:**

1. При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции 6.0 кгс/см<sup>2</sup>.

При этом:

а) по истечении 15 мин. после отключения пресса стрелка упала до 6.0 кгс/см<sup>2</sup>;б) удельная утечка воды на 1 м<sup>3</sup> объема не превышала 0.0 т/ч·м<sup>3</sup>.

2. При осмотре системы обнаружены следующие дефекты:

а) по утеплению зданий замечаний нетб) по изоляции замечаний нетв) по приборам замечаний нетг) по кранам замечаний нет

3. Состояние люков на внешних сетях потребителя \_\_\_\_\_

4. Промывка сети и системы проведена гидропневматическим способом, путем трех кратного  
наполнения и сброса до полного осветления воды, постоянно – замечаний нет, гидравлические  
испытания прессом не проведены. Система заполнена водой до 2.0 кгс/см<sup>3</sup>

Установленные настоящим актом дефекты потребитель обязан устранить к \_\_\_\_\_

При условии устранения вышеуказанных дефектов система может быть допущена к  
подключению к тепловой сети теплоснабжающей организации.

Представитель теплоснабжающей организации КГУП «Примтеплоэнерго» тепловой район  
«Октябрьский» контролер ОТИ Ботвиньева И.П.

Представитель потребителя ООО «РУБИН21» мастер Петлеван А.В.Представитель абонента старший дома кв. №

Дефекты устранены, система абонента заполнена и считается принятой с " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022г.

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представитель абонента \_\_\_\_\_

(подпись)

(Ф.И.О.)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022 г.

песчано-глиной смесью в сочетании с \_\_\_\_\_ 0.5 \_\_\_\_\_ (тыс. куб. м.)

инструментов и инвентаря для зимней уборки территории ЭО 2621 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ шанцевый инструмент \_\_\_\_\_

#### IV. Результаты проверки готовности объекта к зиме 2022-2023 г.

Комиссия в составе:

Первый заместитель главы администрации  
Октябрьского округа, председатель комиссии. \_\_\_\_\_

А.В. Мисник

Заместитель начальника управления  
жизнеобеспечения администрации  
Октябрьского района; заместитель председателя комиссии. \_\_\_\_\_

Д.А. Ясянкин

Начальник теплового района  
«Октябрьский» филиала  
КГУП «Примтеллоэнерго» \_\_\_\_\_

С.В. Коваль

Директор МУП «Покровское» \_\_\_\_\_

А.В. Лисиченко

Генеральный директор ООО «РУБИН21» \_\_\_\_\_

А.Г. Казуров

Собственник: МБДО  
председатель совета  
МКД \_\_\_\_\_

