



### III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта в зимних условиях 2022 -2023 г.

№ п/п	Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию	Единицы измерения	Всего по плану подготовки к зиме	Выполнено при подготовке к зиме
1	2	3	4	5
1.	Объем работ			
2.	Ремонт кровли			
3.	Ремонт чердачных помещений, в том числе: утепление (засыпка); чердачного перекрытия; изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков			
4.	Ремонт фасадов, в том числе: ремонт и покраска; герметизация швов; ремонт водосточных труб; укрепление сконных проемов; утепление дверных проемов;			
5.	Ремонт подвальных помещений, в том числе: изоляция трубопроводов; ремонт дренажных и водосточных устройств			
6.	Ремонт отмостков			
7.	Ремонт инженерного оборудования, в том числе:			
	1) системы отопления:			
	изоляция теплового узла			
	изоляция трубопроводов отопления			
	сборка на стояках отопления	шт.		
	стояков системы отопления	м.		
	промыта и опрессована		Промыто и опрессованно	Промыто и опрессованно
	2) системы холодного водоснабжения:			
	узел ХВС			
	трубопроводы холодного водоснабжения			
	сборка на стояках ХВС	шт.		
	стояков ХВС	м.		
	3) системы водоотведения:			
	канализационные выходы			
	напольные канализационные стояки	м.		
	стояков канализации	м.		
	4) системы электроснабжения:			
	Электропитания ВРУ	шт.	1	1
	Пользовательные электрические щитки	шт.	1	1
	Пользовательное освещение	шт.	1	1
	Уличное освещение	шт.		
8.	Другие работы			

**АКТ**  
**готовности систем отопления и тепловых сетей**  
**потребителя к эксплуатации в отопительном**  
**периоде 2022 / 2023 гг.**

с. Покровка

"30" августа 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации КГУП «Примтеплоэнерго»  
Теплового района «Октябрьский» контролер ОТИ Ботвиньева И.П.:

(должность, Ф.И.О.)

Представитель потребителя ООО «РУБИН21» мастер Петлеван А.Ю.

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Представитель абонента старший дома кв.№ \_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

Произвели приемку систем отопления МКЖД с. Покровка ул. Северная миллиардеров 9

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ И ОСМОТРА СЛЕДУЮЩИЕ:**

1. При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции 6.0 кгс/см<sup>2</sup>.

При этом:

а) по истечении 15 мин. после отключения пресса стрелка упала до 6.0 кгс/см<sup>2</sup>;б) удельная утечка воды на 1 м<sup>3</sup> объема не превышала 0.0 т/ч·м<sup>3</sup>.

2. При осмотре системы обнаружены следующие дефекты:

а) по утеплению зданий Замечаний нетб) по изоляции Замечаний нетв) по приборам Замечаний нетг) по кранам Замечаний нет

3. Состояние люков на внешних сетях потребителя \_\_\_\_\_

4. Промывка сети и системы проведена гидропневматическим способом, путем трех кратного  
наполнения и сброса до полного осветления воды. постоянно – замечаний нет, гидравлические  
испытания прессом не проведены. Система заполнена водой до 1.5 кгс/см<sup>3</sup>

Установленные настоящим актом дефекты потребитель обязан устранить к \_\_\_\_\_

При условии устранения вышеуказанных дефектов система может быть допущена к  
подключению к тепловой сети теплоснабжающей организации.

Представитель теплоснабжающей организации КГУП «Примтеплоэнерго» тепловой район  
«Октябрьский» контролер ОТИ Ботвиньева И.П.

Представитель потребителя ООО «РУБИН21» мастер Петлеван А.В.Представитель абонента старший дома кв.№ \_\_\_\_\_

Дефекты устранены, система абонента заполнена и считается принятой с " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022г.

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_ (подпись) (Ф.И.О.)

Представитель абонента \_\_\_\_\_ (подпись) (Ф.И.О.)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022 г.

песчанно-солевой смесью в качестве реагентами \_\_\_\_\_ 0,5 \_\_\_\_\_ (тыс. куб. м.)

инструментом и инвентарем для зимней уборки территории \_\_\_\_\_ ЭО 2621 \_\_\_\_\_

шанцевый инструмент \_\_\_\_\_

#### IV. Результаты проверки готовности объекта к зиме 2022-2023 г.

Комиссия в составе

Первый заместитель главы администрации

Октябрьского округа, председатель комиссии. \_\_\_\_\_

А.В. Мисник

Заместитель начальника управления

жизнеобеспечения администрации

Октябрьского района, заместитель председателя комиссии. \_\_\_\_\_

Д.А. Ясянькин

Начальник теплового района

«Октябрьский» филиала «Минзайловский»

КГУП «Примтеплоэнерго» \_\_\_\_\_

С.В. Коваль

Директор МУП «Теплоэнергоснабжение» \_\_\_\_\_

А.В. Лисиченко

Генеральный директор ООО «РУБИН21» \_\_\_\_\_

А.Г. Казуров

Собственник МКД

председатель совета

МКД \_\_\_\_\_

