

III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта в зимних условиях 2022 -2023 г.

№ п/п	Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию	Единицы измерения	Всего по плану подготовки к зиме	Выполнено при подготовке к зиме
1		3	4	5
1.	Объем работ, ремонт краев	цр	4	4
2.	Ремонт кровли			
3.	Ремонт чердачных помещений, в том числе: утепление (засыпка) чердачного перекрытия; изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков			
4.	Ремонт фасадов, в том числе: ремонт и покраска; герметизация швов; ремонт водосточных труб; утепление оконных проемов; утепление дверных проемов.	цр	4	4
5.	Ремонт подвальных помещений, в том числе: изоляция трубопроводов; ремонт дренажных и водосточных устройств			
6.	Ремонт отмостков			
7.	Ремонт инженерного оборудования, в том числе:			
	1) системы отопления:			
	капитель теплоносителя			
	изоляция трубопроводов отопления			
	барьеры стояков отопления	шт.	1	1
	стояков системы отопления	м.	3	3
	промывка и опрессовка		Промыто и опрессованно	Промыто и опрессованно
	2) системы холодного водоснабжения:			
	капитель			
	трубопровода холодного водоснабжения			
	оборок на стояках ХВС	шт.	4	4
	стояков ХВС	м.	6	6
	3) системы водоснабжения:			
	капитель			
	капитель водопроводных трубопроводов	м.		
	стояков канализации	м.		
	4) системы электроснабжения:			
	Электромонтаж ВРУ	шт.		
	Подвешивание электрических щитки	шт.		
	Подвешивание осветительных	шт.		
	Уличное освещение	шт.		
8.	Другие работы			

АКТ
готовности систем отопления и тепловых сетей
потребителя к эксплуатации в отопительном
периоде 2022 / 2023 гг.

с. Покровка

" 18 " июля 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации КГУП «Примтеплоэнерго»
Теплового района «Октябрьский» инженер-инспектор ОТИ Рудковский П.Н.:

(должность, Ф.И.О.)

Представитель потребителя ООО «РУБИН21» мастер Петлеван А.Ю.

(наименование организации, должность, Ф.И.О)

Представитель абонента старший дома кв.№

(Ф.И.О.)

Произвели приемку систем отопления МКЖД с. Покровка ул. Советов. 80

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ И ОСМОТРА СЛЕДУЮЩИЕ:

1. При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции 6,0 кгс/см².

При этом:

а) по истечении 15 мин. после отключения пресса стрелка упала до 6,0 кгс/см²;

б) удельная утечка воды на 1 м³ объема не превышала 0,0 т/ч·м³.

2. При осмотре системы обнаружены следующие дефекты: -

а) по утеплению зданий Замечаний нет

б) по изоляции Замечаний нет

в) по приборам Замечаний нет

г) по кранам Замечаний нет

3. Состояние люков на внешних сетях потребителя _____

4. Промывка сети и системы проведена гидропневматическим способом, путем трехкратного наполнения и сброса до полного осветления воды. постоянно – замечаний нет, гидравлические испытания прессом не проведены. Система заполнена водой до 7,0 кгс/см³

Установленные настоящим актом дефекты потребитель обязан устранить к _____

При условии устранения вышеуказанных дефектов система может быть допущена к подключению к тепловой сети теплоснабжающей организации.

Представитель теплоснабжающей организации КГУП «Примтеплоэнерго» тепловой район
«Октябрьский» инженер-инспектор ОТИ Рудковский П.Н.

Представитель потребителя ООО «РУБИН21» мастер Петлеван А.В.

Представитель абонента старший дома кв.№

Дефекты устранены, система абонента заполнена и считается принятой с " _____ " _____ 2022г.

Представитель теплоснабжающей организации _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представитель абонента _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

" _____ " _____ 2022 г.

месячно-квартальной отчетности и инвентаризации

0.5

(тыс. куб. м.)

инструментом и инвентарем для зимней уборки территории

МТЗ-82, ЭО 2621

шанцевый инструмент

IV. Результаты проверки готовности объекта к зиме 2022-2023 г.

Комиссия в составе:

Первый заместитель главы администрации
Октябрьского округа, председатель комиссии.



А.В. Мисник

Заместитель начальника управления
жизнеобеспечения администрации
Октябрьского района; заместитель председателя комиссии.




Д.А. Ясянкин

Начальник отдела районного
«Октябрьский филиал «Митгайловский»
КГУП «Политеплоэнерго»



С.В. Коваль

Директор МУП «Покровка»



А.В. Лисиченко

Генеральный директор ООО «РУБИН21»

А.Г. Казуров

Собственник МУП
председатель совета
МКД № 21

Зенин Д.Д.

Зенин Д.Д.