

III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта в зимних условиях 2022 -2023 г.

№ п/п	Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию	Единицы измерения	Всего по плану подготовки к зиме	Выполнено при подготовке к зиме
1	2	3	4	5
1.	Объем работ			
2.	Ремонт кровли			
3.	Ремонт чердачных помещений, в том числе: утепление (засыпка) чердачного перекрытия; изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков			
4.	Ремонт фасадов, в том числе: ремонт и покраска; герметизация швов; ремонт восточных труб; утепление оконных проемов; утепление дверных проемов.			
5.	Ремонт паровых, водяных котлов, в том числе: замена трубостойков; ремонт дренажным и предохранительным устройством			
6.	Ремонт стокосов			
7.	Ремонт инженерного оборудования, в том числе:			
	1) системы отопления:			
	в отапливаемых помещениях			
	изоляция трубостойков, теплоизоляции			
	оборудованных стояков систем отопления	шт.	1	1
	стояков систем отопления	м.	3	3
	промыты и опрессованы		Промыто и опрессованно	Промыто и опрессованно
	2) системы холодного водоснабжения:			
	1) системы ХВС			
	теплоизоляция трубостойков, теплоизоляции			
	оборудованных стояков ХВС	шт.	4	4
	стояков ХВС	м.	6	6
	3) системы водоснабжения:			
	1) системы водоснабжения: ХВС/ГВС			
	теплоизоляция трубостойков, теплоизоляции	м.		
	оборудованных стояков	м.		
	2) системы водоснабжения:			
	1) системы водоснабжения	шт.	1	1
	2) системы водоснабжения			
	Электротехническая часть	шт.	10	10
	Подъемное оборудование	шт.	15	15
	Уплотнение дверных проемов	шт.		
8.	Другие работы			

АКТ**ГОТОВНОСТИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
ПОТРЕБИТЕЛЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОТОПИТЕЛЬНОМ
периоде 2022 / 2023 гг.**с. Покровка" 18 " июля 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации КГУП «Примтеплоэнерго»
Теплового района «Октябрьский» инженер-инспектор ОТИ Рудковский П.Н.:

(должность, Ф.И.О.)

Представитель потребителя ООО «РУБИН21» мастер Петлеван А.Ю.

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Представитель абонента старший дома кв.№

(Ф.И.О.)

Произвели приемку систем отопления МКЖД с. Покровка ул. Советов. 92

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ И ОСМОТРА СЛЕДУЮЩИЕ:

1. При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции 6.0 кгс/см².

При этом:

а) по истечении 15 мин. после отключения пресса стрелка упала до 6.0 кгс/см²;

б) удельная утечка воды на 1 м³ объема не превышала 0.0 т/ч·м³.

2. При осмотре системы обнаружены следующие дефекты:

а) по утеплению зданий Замечаний нет

б) по изоляции Замечаний нет

в) по приборам Замечаний нет

г) по кранам Замечаний нет

3. Состояние люков на внешних сетях потребителя _____

4. Промывка сети и системы проведена гидropневматическим способом, путем трех кратного
наполнения и сброса до полного осветления воды, постоянно – замечаний нет, гидравлические
испытания прессом не проведены. Система заполнена водой до 2.0 кгс/см³

Установленные настоящим актом дефекты потребитель обязан устранить к _____

При условии устранения вышеуказанных дефектов система может быть допущена к
подключению к тепловой сети теплоснабжающей организации.

Представитель теплоснабжающей организации КГУП «Примтеплоэнерго» тепловой район
«Октябрьский» инженер-инспектор ОТИ Рудковский П.Н.

Представитель потребителя ООО «РУБИН21» мастер Петлеван А.В.

Представитель абонента старший дома кв.№

Дефекты устранены, система абонента заполнена и считается принятой с " _____ " _____ 2022г.

Представитель теплоснабжающей организации _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представитель абонента _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

"

"

2022 г.

песчано-соляной смесью и хлороагентами _____ 0,5 _____ (тыс. куб. м.)

инструментом и инвентарем для зимней уборки территории _____ МТЗ-82, ЭО 2621 _____

_____ шапцевый инструмент _____

IV. Результаты проверки готовности объекта к зиме 2022-2023 г.

Комиссия в составе:

Первый заместитель главы администрации
Октябрьского округа, председатель комиссии. _____

А.В. Мисник

Заместитель начальника управления
жизнеобеспечения администрации
Октябрьского района, заместитель председателя комиссии. _____

Д.А. Ясянькин

Начальник территориального района
«Октябрьский филиал» «Майловское»
КГУП «Приморщеллоэнерго» _____

С.В. Коваль

Директор МУП «Дальэнерго» _____

А.В. Лисиченко

Генеральный директор ООО «РУБИН21» _____

А.Г. Казуров

Собственник МКД
председатель совета МКД
МКД _____

Колесник Е.В.