

III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта в зимних условиях 2022 -2023 г.

№ п/п	Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию	Единицы измерения	Всего по плану подготовки к зиме	Выполнено при подготовке к зиме
1	2	3	4	5
1.	Объем работ			
2.	Ремонт кровли			
3.	Ремонт чердачных помещений, в том числе: утепление (засыпка); чердачного перекрытия; изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков			
4.	Ремонт фасадов, в том числе: ремонт и покраска; герметизация швов; ремонт водосточных труб; утепление оконных проемов; утепление дверных проемов			
5.	Ремонт подвальных помещений, в том числе: изоляция трубопроводов; ремонт дренажных и водоотливных устройств			
6.	Ремонт ступеней			
7.	Ремонт инженерного оборудования, в том числе:			
	1) системы отопления:			
	изоляция теплого пола			
	изоляция трубопроводов отопления			
	оборудов. на стояках отопления	шт.		
	оборудов. на вводе в здание	м.		
	промытая и опрессована		Промыто и опрессованно	Промыто и опрессованно
	2) системы холодного водоснабжения:			
	узел ЧВС			
	трубопровода холодного водоснабжения			
	оборудов. на стояках ЧВС	шт.	3	
	стояков ЧВС	м.	6	
	3) системы водоподготовки:			
	защитный отсек ВПР/ОУВ			
	подвального помещения на шпильках	м.	2	
	стенной канализации	м.	4	
	4) системы электроснабжения:			
	Таблетный шкаф ВЛ	шт.	1	1
	Подстанции электрические дачки	шт.	2	2
	Подстанции осветительные	шт.	6	6
	Узлы учета энергии	шт.	3	3

Акт
Готовности систем отопления и тепловых сетей
потребителя в отопительном
периоде 2022/2023гг.

с. Покровка

«28» июня 2022г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации КГУП «Примтеплоэнерго»
теплового района «Октябрьский» инженер-инспектор ОТИ Рудковский П.Н.;
(Должность, Ф.И.О.)

представитель потребителя ООО «Рубин 21» мастер Петлеван А.В.
(название организации, должность, Ф.И.О.)

Представитель абонента старший дома кв № _____

(Ф.И.О.)

Произвели приемку системы отопления МКЖД с. Покровка ул. Советов, 99

Результаты испытаний и осмотра следующие:

1. При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции 6.0 кгс/см².

При этом:

а) по истечении 15 мин. после отключения прессы стрелка манометра упала до 0 кгс/см²

б) удельная утечка воды на 1м³ объема не превышала 0 т/час. м³

2. При осмотре системы теплоснабжения обнаружены следующие дефекты:

а) по утеплению зданий Замечаний нет

б) по изоляции отсутствует

в) по приборам Замечаний нет

г) по кранам Замечаний нет

3. состояние люков на внешних сетях потребителя _____

4. Промывка системы проведена гидропневматическим способом, путем трех кратного наполнения и сброса до полного осветления воды, постоянно - замечаний нет, гидравлические испытания прессом не произведены. Система заполнена водой до 2.0 кгс/см²

Установленные настоящим актом дефекты потребитель обязан устранить к _____

При условии устранения вышеуказанных дефектов, система может быть допущена к тепловой сети теплоснабжающей организации.

Представитель КГУП «Примтеплоэнерго» инженер-инспектор ОТИ Рудковский П.Н. _____

Представитель потребителя ООО «Рубин 21» мастер Петлеван А.В. _____

Представитель абонента старший дома кв. № _____ _____

Дефекты устранены, система абонента заполнена и считается принятой с « _____ » _____ 2022г.

Представитель теплоснабжающей организации _____

Представитель потребителя _____

« _____ » _____ 2022г.

Другие работы

песчано-солиной смесью и химреактивами _____ 0,5 _____ (тыс. куб., м.)
 инструментом и инвентарем для зимней уборки территории _____ МТЗ-82, ЭО 2621 _____
 шанцевый инструмент _____

IV. Результаты проверки готовности объекта к зиме 2022-2023 г.

Комиссия в составе:
 Первый заместитель главы администрации
 Октябрьского округа, председатель комиссии. _____ А.В. Мисник

Заместитель начальника управления
 жизнеобеспечения администрации
 Октябрьского района, заместитель председателя комиссии. _____ Д.А. Ясянькин

Начальник территориальной
 «Октябрьский филиал «Областной»
 КГУП «Промтеплосервис» _____ С.В. Коваль

Директор МУП «Тепло» _____ А.В. Лисиченко

Генеральный директор _____ А.Г. Казуров

Собственник: ЗАО
 председатель совета
 МКД _____

